

Rapport Nr 19196967

Uppdragsgivare

Skärkinds vatten & avlopp ek f
c/o Björn Thorselius
Björn
Skärkind Björkheden
610 21 NORSHOLM

Avser

Vatten från avloppsverk

Avloppsvatten

Anläggning : Skärkinds vatten och avl.
Provplats : Avloppsvatten Inkommande
Provfrekvens :

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2019-06-06	Ankomstdatum	: 2019-06-07
Provtagningstidpunkt	: -	Ankomsttidpunkt	: 1740
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provets märkning	: -		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN 1899-1	BOD7 (ATU)	180	± 36	mg/l
ISO 15705:2002	COD(Cr)	380	± 38	mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2005	Fosfor total, P	11	± 1.1	mg/l
SS-EN 12260:2004	Kväve total, N	100	± 15	mg/l
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	8.2	± 0.2	
SS-EN 872, mod	Suspenderade ämnen	92	± 14	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen av BOD är utförd på prov som varit fryst.

Linköping 2019-06-19

Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kontrollnr 3283 1604 8107 3306

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.