

Rapport Nr 19488763

Uppdragsgivare

Skärkinds vatten & avlopp ek f
c/o Björn Thorselius
Björn
Skärkind Björkheden
610 21 NORSHOLM

Avser

Vatten från avloppsverk

Avloppsvatten

Anläggning : Skärkinds vatten och avl.
Provplats : Avloppsvatten Utgående
Provfrekvens :

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 2019-12-27
Provtagningsstidpunkt : -
Temperatur vid provtagning : -
Provets märkning : Utgående
Provtagare : -Ankomstdatum : 2019-12-27
Ankomsttidpunkt : 1820
Temperatur vid ankomst : 4 °C

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN 1899-1	BOD7 (ATU)	3.3	± 1.8	mg/l
ISO 15705:2002	COD(Cr)	32	± 9.0	mg/l
SS-EN ISO 15681-2:2018	Fosfor total, P	0.29	± 0.029	mg/l
SS-EN 12260:2004	Kväve total, N	5.9	± 0.89	mg/l
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.6	± 0.2	
SS-EN 872, mod	Suspenderade ämnen	17	± 2.6	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen av BOD är utförd på prov som varit fryst.

Linköping 2020-01-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Sofi Jonsson
Analysansvarig

Kontrollnr 3681 1608 5317 1126

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.